

ФОП СЕМЕНЮК В.В.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України
Атестаційна архітектурно-будівельна комісія
Кваліфікаційний сертифікат серія АЕ №006933 від 06.04.2022р.

Шифр 23-04/02/1

ЗВІТ ПРО ОБСТЕЖЕННЯ

**доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп
населення до входу в будівлю та внутрішніх приміщень
навчального корпусу Державного навчального закладу "Рівненське
вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі"
по вул. Данила Галицького, 13 м. Рівне**

**Замовник: Державний навчальний заклад "Рівненське вище
професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі"**

ФОП

Експерт



Семенюк В.В.

Семенюк В.В.

Рівне-2023

Акт обстеження

доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до входу в будівлю та внутрішніх приміщень навчального корпусу Державного навчального закладу "Рівненське вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі"

по вул. Данила Галицького, 13 м. Рівне

Акт обстеження складений експертом Семенюком В.В. (кваліфікаційний сертифікат серія АЕ №006933 від 06.04.2022р.) на основі договору №23-04/02 з використанням ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення».

Замовник: Державний навчальний заклад "Рівненське вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі".


Акт складений з метою визначення доступності до входу в будівлю та внутрішніх приміщень навчального корпусу Державного навчального закладу "Рівненське вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі" по вул. Данила Галицького, 13 м. Рівне осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

В присутності замовника 05.05.2023 року було проведено обстеження входів та шляхів доступу до внутрішніх приміщень навчального корпусу Державного навчального закладу "Рівненське вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі" по вул. Данила Галицького, 13 м. Рівне.

Навчальний корпус трьохповерховий.

В процесі обстеження встановлено:

Перед входом в будівлю влаштовано пандус на перепаді висот 0,25 м з похилом 8% (1:12) із бетону. Пандус облаштований двобічною огорожею з поручнями на висоті 0,7 м і 0,9 м. Ширина пандуса між огорожею 1,2 м. Поверхня пандуса облицьована шорсткою плиткою. Перед входними дверима розміщена площадка глибиною 2,2 м. Вхідні двері без порогів, двохстулкові, шириною прорізу 1,4 м, висотою 2,1 м. Навчальні класи для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення розміщені в приміщеннях першого поверху. Доступ до приміщень здійснюється через вестибюль та коридор шириною 2,0 м. Вхідні двері в приміщення без порогів шириною прорізу не менше 0,9 м.

Зм.	Кіль.	Арк.	№док	Підпис	Дата			
Експерт		Семенюк В.				Стадія	Аркуш	Аркушів
						ФОП Семенюк В.В.		

Висновок

В результаті обстеження була встановлена доступність осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до входу та внутрішніх навчального корпусу Державного навчального закладу "Рівненське вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі" по вул. Данила Галицького, 13 м. Рівне.

Доступність до будівлі та приміщень, які були обстежені, відповідає вимогам Постанови Кабінету Міністрів України № 410 від 25.04.2018 року згідно з ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд» та вимогам ДСТУ – Н Б В.1.2-18:2016 «Настанова щодо обстеження будівель і споруд для визначення та оцінки їх технічного стану» та може експлуатуватися.

ЕКСПЕРТ
з технічного обстеження
будівель і споруд
Кваліфікаційний сертифікат
АЕ 006933



Семенюк В.В.

									Арк.
Зм.	Кіль.	Арк.	№ док	Підпис	Дата				



ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
АСОЦІАЦІЯ ЕКСПЕРТІВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ
САМОРЕГУЛІВНА ОРГАНІЗАЦІЯ У СФЕРІ АРХІТЕКТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
АТЕСТАЦІЙНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМІСІЯ

Серія АЕ

№ 006933

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ

відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг),
пов'язаних із створенням об'єктів архітектури

Експерт

(найменування професії)

Виданий про те, що

Семенюк Віталій Васильович

пройшов(ла) професійну атестацію, що підтверджує його (її) відповідність кваліфікаційним вимогам у сфері діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, професійну спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікації і знань.

Категорія:

Провідний експерт будівельний

Кваліфікаційний сертифікат видано згідно з рішенням атестаційної архітектурно-будівельної комісії (далі - Комісія) від 06.04.2022 № 129

(рішенням

секції Комісії

від

№

, затвердженим президією

Комісії

)

Зареєстрований у реєстрі атестованих осіб 06.04.2022 року
за № 762

Роботи (послуги), пов'язані із створенням об'єктів архітектури, спроможність виконання
яких визначено кваліфікаційним сертифікатом: **Технічне обстеження будівель
і споруд об'єктів будівництва класу наслідків (відповідальності) СС3
(значні наслідки).**

Дата видачі 06.04.2022 року

Голова (заступник голови) Атестаційної
архітектурно-будівельної комісії

(підпис)

Власенко І.М.

(прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

